



Câmara Municipal de Boa Esperança
Estado do Espírito Santo

TERMO DE RECUSA DE RECEBIMENTO DE PRODUTO(S) Nº 005/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.027/2015

1 IDENTIFICAÇÃO

- 1.1 EMPRESA: CIBOX INFORMÁTICA LTDA - EPP – CNPJ: 02.906.841/0001-98
1.2 PRODUTO(S) REJEITADO(S): Os produtos rejeitados são os itens entregues para atendimento ao lote nº 12.
1.3 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: DANFE Nº 000.001.747 – SÉRIE 1 – FOLHA 1/1

2 GESTOR(A) E FISCAL RESPONSÁVEIS

- 2.1 GESTOR(A): SIMONY CALIMAN
2.2 FISCAL: JONIELIA ROGÉRIO

3 JUSTIFICATIVA / MOTIVO DA REJEIÇÃO

- 3.1 **LOTE 12 – (RACK FECHADO DE PAREDE 19” 12U 450MM + PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT 5E + RÉGUA EXTENSORA DE 8 TOMADAS + BANDEJA FIXA + GUIA DE CABOS HORIZONTAL)** – Os produtos entregues pela empresa não apresentam conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, conforme comprovantes (fotos e documentos) anexos. Segundo informações do DANFE Nº 000.001.747 emitido pela empresa, as dimensões do RACK seriam 19” 12U 450MM, entretanto, restou comprovado na conferência feita por estas servidoras que o produto possui medidas distintas. Além disso, no referido DANFE consta o RACK “C\ VENTILADOR OU BANDEJA DE VENTILAÇÃO”, não definindo se o produto possui ventilador ou se possui bandeja de ventilação, embora tenham sido entregues nesta Câmara Municipal dois ventiladores do tipo “cooler” “DC FAN” “Model: VD1225HS” “DC 12V”. Ocorre que os ventiladores entregues não são ventiladores utilizáveis em racks, sendo normalmente utilizados em computadores. Ressalte-se também que: o RACK foi entregue apenas com as duas colunas frontais, estando ausentes as duas colunas traseiras; a porta do produto não possui visor (em acrílico ou vidro, transparente ou fumê) de aproximadamente 3mm; Para apresentar conformidade com Termo de Referência, o produto teria que ter 19” 12U 450MM (aproximadamente) e possuir VENTILADOR ou BANDEJA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO “[...] compatível com o rack ofertado 19”; chave liga/desliga; com fusível de proteção; tensão 110 V, bivolt ou 110/220v; normatização NBR 14136; com tela de proteção; com kit de parafusos para fixação no rack ofertado 19”. Por sua vez, o PATCH PAINEL entregue não contém todos acessórios necessários, o produto deveria ser fornecido com: “[...] ícones de identificação e velcros para organização; [...] guia de cabos para melhor organização dos cabos; [...] acessórios de fixação. Com relação à BANDEJA FIXA entregue pela empresa, constatou-se que o produto não “[...] possui aletas para facilitação da circulação interna de ar no rack [...]”, além de não possibilitar a “[...] fixação em quatro planos do Rack 19” [...]”. Em razão do exposto, os itens devem ser substituídos pela empresa.

4 CONCLUSÃO

- 4.1 Os produtos ofertados e entregues pela empresa CIBOX INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ: 02.906.841/0001-98) para atendimento ao lote nº 12 estão em desacordo com as especificações e condições descritas no **Termo de Referência** do Pregão Presencial nº 006/2015 (Processo Administrativo nº 7.027/2015), por isso devem ser rejeitados por esta Câmara Municipal e imediatamente devolvidos à referida empresa, para serem substituído(s), sem ônus para este Poder Legislativo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
- 4.2 Em razão da não conformidade apresentada neste Termo de Recusa, conclui-se que os produtos não se encontram em condições satisfatórias e não serão aceitos definitivamente por estas servidoras, devendo ser devolvidos por esta Câmara Municipal e substituídos pela referida empresa.

Boa Esperança-ES, 26 de fevereiro de 2016.


Simony Caliman
GESTORA


Jonielia Rogério
FISCAL